

Opinia Nr ..21/22....

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4

Regon 810590871, nip 857-105-57-31

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryficeul. Ks. Ruta nr 4dotycząca mieszkania nr 4 Pan Gryfickie TBS Spółka zoo

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077 w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ~~Ustalenia wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 1 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – ~~nie może(nie mogą)~~ być przeznaczony(e) do podłączenia ...pieca CO gazowy z zamkniętą komorą spalania.....
2. Urządzenie(a) wentylacja kuchnia nr 3 podłączone jest(są) prawidłowo – ~~nie prawidłowo~~ przez prawidłowo
3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca co gazowego

Inne uwagi:

Wentylację w łazience wyprowadzić na zewnątrz budynku ponad dach
przewodem metalowym ocieplonym o średnicy wewnętrznej \emptyset 150mm.
W ubikacji zamontować kratkę wentylacyjną pod sufitem między łazienką.

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz..U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:

Zakładu kominarskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS Spółka zoo.

Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077

Dariusz Pieczkowski

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Tel. 913844212 kom. 605517167

1	2	3	4	5


Par

I p

II p

III p

5
4
3
2
1



MESTRZ KOMINIARSKI

UŁCZNIK NR 13023

ul. Piłsudskiego

12-300 Gdynia, ul. Główna 11A

tel. 58 321 11 11, fax 58 321 11 12